



۱- طول لوله قابل انعطاف نباید از ۳۰ سانتیمتر تجاوز نماید.

شماره	شرح
۱	لوله فولادی
۲	رابط لوله فولادی و لوله قابل انعطاف
۳	لوله قابل انعطاف (Max 30cm)
۴	رابط لوله قابل انعطاف و جعبه موتور
۵	جعبه ترمینال الکترو موتور
۶	الکترو موتور
۷	بست لوله
۸	مهره ماسوره
۹	متزی لوله قابل انعطاف
۱۰	حلقه پی.وی.سی لوله قابل انعطاف
۱۱	مهره

جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نشریه شماره ۳۹۳